


Spannungsbereich: AC400 - 690V

Betriebszustand	LED grün	LED rot	LED rot	LED rot	Relais
Busy	F1	F2	F3		Schließer 13-14 Öffner 21-22
Keine Netzspannung	aus	aus	aus	aus	geschlossen
Sr.1-3 ok, Phase 1-3 ok	an	aus	aus	aus	offen
Sr.2 defekt, Phase 1-3 ok	an	aus	an	aus	geschlossen



**Funktionstabelle:**  
 F1 oder F2 oder F3 leuchtet: Eine oder mehrere Sicherungen defekt.  
 Sicherung(en) dann auswechseln,  
 13-14: bei intakten Sicherungen  
 (geschlossener Leistendeckel) geöffnet.  
 21-22: bei intakten Sicherungen  
 (geschlossener Leistendeckel) geschlossen.  
 Sonderzubehör: (z. B. SL1-3x3/3A/ES00/eV)  
 eV: 1-2 bei geschlossenem Leistendeckel geöffnet  
 und bei geöffnetem Leistendeckel geschlossen.  
 eV: 1-4 bei geschlossenem Leistendeckel geschlossen  
 und bei geöffnetem Leistendeckel geöffnet.

Artikel Nr.	Typ	Netzsp.
L1031720	SL1-3x3/3A/ES00	AC400-690V
L2031720	SL2-3x3/3A/ES00	AC400-690V
L3031720	SL3-3x3/3A/ES00	AC400-690V

**Unverbindliche Kundenzeichnung**  
 Customer drawing without engagement

JEAN MULLER logo and technical data table.

Hersteller	JEAN MULLER	Produktionsjahr	02.07.01
Vertriebsart	Bestell	Preis	1
Bestell-Nr.	SL-Lefste Gr. 1-3 3-pol. schaltbar	Zeichnung-Nr.	L3031720