




Einbau KETO-NH-Sicherungslasttrennschalter Größe 2 in Einbaufeld STRIEBEL & JOHN mit 250mm Baubreite



Installation of KETO-NH-Fuse-switch-disconnector size 2 in STRIEBEL & JOHN mounting section with 250mm overall width



Montagetraverse ZH238
Mounting traverse



Von hinten montieren!
Mounting from rear side



KETO-2-3/S/FB250 – Artikel-Nr./Article-No. T200223122

Technische Änderungen vorbehalten! / *Subject to technical alterations!*

Seite/Page 1/1

Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik

H.J.-Müller-Straße 7
65343 Eltville am Rhein

Tel.: +49 6123 604-0
Fax: +49 6123 604-730

E-Mail: sales@jeanmueller.de
www.jeanmueller.de

Erstellt von/Issued by: T. Wolf

Erstellt am/Dated: 01.09.2015
Letzte Änderung/Latest update: 26.03.2021