



Werden die Klemmen 1-2 nicht genutzt, müssen diese Kontakte an der Buchsenleiste gebrückt werden!

BMK	Legende
Q1	Lasttrennschalter m. Sicherung
S1	Schaltstellungsanzeige Schliesser
S2	Schaltstellungsanzeige Öffner
F1, F2, F3	Sicherungen
T1,T2,T3	Stromwandler
P1	Amperemeter
P2	LED Anzeige Sicherungsüberwachung
B1	Sicherungsüberwachung
	Relais (Arbeitsstromprinzip) Sicherheitsausfall Schaltzustand: Schliesser zu/ Öffner offen
X1	Einschubkontakt (Einspeisung)
X2	Steckerleiste (16-polig)
X3	Kundenanschluss (Abgang)

Ansicht beinhaltet Maximalausstattung
(Ausführung siehe Zubehörvariante)

Hinweisschild Leisten-ausstattung

d	34246	17.11.16	P. Schmidt	Datum	24.04.14	17.11.16
c	30877	25.03.15	P. Schmidt	Name	P. Schmidt	P. Schmidt
b	30877	24.04.14	P. Schmidt	Gez.		Freig.
Index	G-Antrag	Datum	Name	Gez.		Freig.



Verwendung:
Verdrahtungsplan SASILplus/SSKL

3W/MG/NC+NO/ES08/SKL
Zeichnungs-Nr.: 13725205 d